

PROTOKÓŁ 11a/10/2024
PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ
W LOKALU MIESZKALNYM

1. Właściciel / Zarządca budynku : STBS ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a Szczecin
2. Adres: B.Śmiałego 20 front lokal 8d

Ocena stanu technicznego podłączonych do instalacji urządzeń gazowych :

- urządzenie kocioł gazowy miejsce podłączenia - łazienka
- kuchnia gazowa - brak
- skrzynka gazowa na zewnątrz lokalu mieszkalnego – gazomierz -brak

instalacja gazowa dopuszczona do dalszego użytkowania

15. Uwagi
.....Brak.....
.....

Data zakończenia przeglądu: **19.04.2024**

Protokół sporządził ŁUKASZ LATOSZEK

(Nazwisko, imię, nr. uprawnień, podpis i pieczętka)

INSTALACJE GAZOWE
Łukasz Latoszek
upr. E 14/067/20.
upr. 015/067/20.
tel. 502 857 611